SDAD. MPAL. AGUAS DE BURGOS, S.A.
Av. del Cid Campeador, 12 | 09005 Burgos
Telf.: 947 25 71 11

INFORME DE ANÁLISIS Nº2602079/1/2026

Cliente: Aguas de Burgos Abastecimiento **Versión:** 1

Dirección: Burgos, 09005, Burgos

Datos de la muestra 2602079:

Tipo de Muestra: Agua de consumo humano **Fecha de Recepción:** 01/10/2026

Descripción de la muestra: Muestra líquida **Fecha Inicio Análisis:** 01/10/2026

Fecha Fin Análisis: 05/10/2026

Recipientes: Recipiente de plástico 1L, Recipiente estéril 500 mL con tiosulfato, Recipiente estéril 500 mL con tiosulfato, Recipiente de plástico 1L

Datos del muestreo:

Área: Red de distribución **Fecha de Recogida:** 01/10/2026 13:10

Punto de muestreo: PLAZA PAVÍA

Responsable de la recogida: OPR

Parámetro	Método	Resultado	Unidades	RD 03/2023
Enterococos	PNT-REN-54-ENW	0	UFC/100ml	Ausencia
Recuento de colonias a 22ºC	PNT-REN-21-BAE	<1	UFC/ml	<100
Bacterias coliformes	PNT-REN-53-CEF	0	UFC/100ml	0
Recuento de Clostridium perfringens (incluidas las esporas)	PNT-REN-23-CLP	0	UFC/100ml	0
Escherichia coli	PNT-REN-53-CEF	0	UFC/100ml	0
Olor	PNT-REN-40-OLO-SAB	<1	Ind. dil.	<3
Sabor	PNT-REN-40-OLO-SAB	<1	Ind. dil.	<3
Aluminio	PNT-REN-19-ALU	<60	µg/L	<200
Calcio	PNT-REN-16-CAL	<30	mg/L	<100
Conductividad	PNT-REN-03-CON	102	µS/cm	<2500

Este informe solo afecta la muestra tal y como se recibió.
El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Este informe solo afecta la muestra ensayada.

SDAD. MPAL. AGUAS DE BURGOS, S.A.
Av. del Cid Campeador, 12 | 09005 Burgos
Telf.: 947 25 71 11

Magnesio	PNT-REN-17-MAG	<3	mg/L	30
pH	PNT-REN-01-PH	8,2 (19,5 ºC)	Unidad pH	6,5-9,5
Cloro libre	PNT-REN-12-CLT	0,4	mg/L	<1
Bicarbonatos	PNT-REN-05-ALC	50,5	mg/L	---
Carbonatos	PNT-REN-05-ALC	<15	mg/L	---
Cloro total	PNT-REN-12-CLT	0,4	mg/L	---
Color	PNT-REN-33-COL	<3	mg/L Pt/Co	<15
Dureza	PNT-REN-18-DUT	49	mg/L CaCO3	<500
Índice de Langelier	PNT-REN-56-LAN	-0,3	Unidad pH	+/- 0,5
Turbidez	PNT-REN-02-TUR	<0,3	UNF	<4
Alcalinidad total	PNT-REN-05-ALC	1	mmoles(H+) / L	---
Alcalinidad parcial	PNT-REN-05-ALC	0	mmoles(H+) / L	---

Firmado electrónicamente por:
GARCIA LOMILLO JAVIER **8146** con
un certificado emitido por AC FNMT.

Javier García Lomillo
Responsable de laboratorio
Emitido en Burgos, 08/10/2026 14:01:00

Este informe solo afecta la muestra tal y como se recibió.
El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Este informe solo afecta la muestra ensayada.